

Sitzungsvorlage Nr. 137/2007

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	06.09.2007	öffentlich
Verwaltungsausschuss	13.09.2007	nicht öffentlich

Betreff:

Sanierungsmaßnahmen Kläranlage

Sachverhalt:

Der Lufteintrag für die Biologie wird über eine Nitratmesssonde gesteuert. Für dieses Jahr war die Erneuerung vorgesehen und musste auch bereits beschafft und eingebaut werden. Zusätzlich wurde auch die defekte Sauerstoffmesssonde erneuert. Die Kosten betragen insgesamt 7.753,13€.

Die Luft zur Belüftung des Kombibeckens wird über feinblasige Filterkerzen und 2 Kompressoren eingetragen. Ein Ausfall hätte nach 2 Stunden ein Absterben der Biologie zur Folge.

Die Kompressoren sind am Ende ihrer Betriebsstundenzeit und deshalb zu ersetzen. Da unser Personal die Montagearbeiten selber vornehmen kann, sind wir in der Lage, die alten Verdichter bis zu den ersten Anzeichen einer Störung über die Betriebsstundenzahl hinaus laufen zu lassen und somit optimal auszunutzen. Der Ersatz muss natürlich griffbereit vorhanden sein.

Die Herstellerfirma der Belüftungsanlage besteht nicht mehr. Über Adapter kann aber ein anderes Fabrikat angeschlossen werden. Alternativen bestehen nicht. Die Kosten für 2 Kompressoren betragen lt. Angebot der Fa. Aerzen 11.694,61€.

Der Haushaltsansatz von 18.200€ wird um 1.247,74€ überschritten. Die überplanmäßigen Ausgabe ist durch den Ansatz für Neuanschaffungen von Maschinen und Inventar gedeckt.

Beschlussvorschlag:

Der Beschaffung von 2 Kompressoren zum Angebotspreis von 11.694,61 € und der überplanmäßigen Ausgabe von 1.247,74€ wird zugestimmt. Der Rat wird hiervon gemäß § 89 NGO unterrichtet.

Schöne

Wesselmann

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthaltungen