

Übersicht Sande

Nr.	Name:	Verantwortlich:	Art:	Bewertung:	Dringend zu erledigen:	Auslastung:		Bemerkungen:
						Schule:	Verein:	
1 a	Sporthalle Cäciliengraden	Gemeinde Sande	Einfachsporthalle	3	Duschenanlagen der Trinkwasserverordnung entsprechen (Legionellenbefall): Risse in den Wänden sollten beseitigt werden; Es sollte eine Abgrenzung zu den Gerüststellflächen geschaffen werden, Notbeleuchtung ist erforderlich und Außenlüftung (zur Sportfläche) sollte erneuert werden (Aus energetischen Gründen ist der Maßnahme Vorrang einzuräumen).	keine Angaben	keine Angaben	
1 b	Sportplatz Cäciliengraden	Gemeinde Sande	Naturrasenplatz	2	Rasen muss in den nächsten 5 Jahren saniert werden	keine Angaben	keine Angaben	
1 c	Sportplatz Cäciliengraden	Gemeinde Sande	Trainingsplatz Tenne	3	Belag muss neu befüllt werden	keine Angaben	keine Angaben	
1 d	Laufbahn Cäciliengraden	Gemeinde Sande	400m Laufbahn	4	Markierung fehlt, sollte wieder gesetzt werden, dies würde ggf. auch neue Befüllung rechtfertigen. HINWEIS: Wie auch das Spielfeld teilw. unter Wasser	keine Angaben	keine Angaben	als 400 m Bahn so nicht nutzbar, da Markierungen fehlen.
1 e	Weitsprunganlage Cäciliengraden	Gemeinde Sande	Weitsprunganlage	4	Dringender Sanierungsbedarf: Absprunghaken müssen erneuert werden, „Becken“ ist nicht abgesteckt, Sand geht somit überall hin. Sand muss gereinigt werden.	keine Angaben	keine Angaben	
1 f	Kugelstoßanlage Cäciliengraden	Gemeinde Sande	Kugelstoßanlage	5	Der Kugelstoßbereich muss erneuert werden bzw. sollte Rückgebaht werden, es besteht Unfallgefahr	keine Angaben	keine Angaben	Vor Rückbau überprüfen ob die Nutzung gegeben ist
2	Klaus Bunting Sporthalle	Gemeinde Sande	Einfachsporthalle	3	Teilweise Schimmelplizbefall, hier sollte ein Baufachmann ein Gutachten erstellen, sodass die Ursachen behoben werden können.	keine Angaben	keine Angaben	Es ist eine Gymnastikraum zusätzlich vorhanden
3	Sporthalle Neustadtgödens	Gemeinde Sande	Einfachsporthalle	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	keine Angaben	Nicht für alle Sportarten geeignet
3 b	Sportplatz Neustadtgödens	Gemeinde Sande	Naturrasenplatz	3	Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden.	keine Angaben	keine Angaben	
3 c	Sportplatz Neustadtgödens	Gemeinde Sande	Trainingsplatz Tenne	3	Der Trainingsplatz muss neu belegt werden und vorher sollte die Drainage überprüft werden	keine Angaben	keine Angaben	
4	Turnhalle GS Sande	Gemeinde Sande	Einfachsporthalle	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	keine Angaben	Notbeleuchtung fehlt, ist jedoch in Arbeit, Spiegel im Innenraum kein Sicherheitsglas
5	Sporthalle Falkenweg	Landkreis Friesland	3 fach Sporthalle	2	Leichte Undichtigkeit am Dach, ist bereits in Arbeit; Prallschutz überprüfen	keine Angaben	keine Angaben	

Übersicht Sande


	Sportplatz Falkenweg	Landkreis Friesland	Kunstrasenplatz	3	Dringend: Kunststoffrasen muss ständig aufbereitet und entsprechend gepflegt werden, sonst geht verringert sich die Lebens- und Nutzungsdauer! Problem ist die optimale Verteilung des Granulates, bei falscher und ungenügender Verteilung knicken die Kunstrasenmatten ab. Pflege gem. Richtlinien des DFB's empfohlen.	keine Angaben	Keine Angaben	
6 a								
6 b	Faustballfeld Falkenweg	Landkreis Friesland	Rasen	2	keine	keine Angaben	Keine Angaben	
6 c	Spielfeld und Anlauf Weitsprung	Landkreis Friesland	Rasen	1		keine Angaben	Keine Angaben	
6 d	Basketballfeld	Landkreis Friesland	Rasen	3	Eine Sanierung wird empfohlen	keine Angaben	Keine Angaben	
5 e	Laufbahn Falkenweg	Landkreis Friesland	5 x 100 m	3	Muss saniert werden, Ausbrüche auf der Bahn.	keine Angaben	Keine Angaben	
6 f	Weitsprunganlage Falkenweg	Landkreis Friesland	Hochsprunganlage	1		keine Angaben	Keine Angaben	
6 g	Hochsprunganlage Falkenweg	Landkreis Friesland	Weitsprunganlage	1		keine Angaben	Keine Angaben	
6 h	Kugelstoßanlage Falkenweg	Landkreis Friesland	Kugelstoßanlage	2		keine Angaben	Keine Angaben	

Zusammenfassung Sande:

	Konnte nicht beurteilt werden	n.b.	0	1	2	3	4	5	Gesamtanlagen:	Landkreis-Anlagen:	Gemeinde-Anlagen:	
	Die Halle befindet sich in einem optimalen Zustand	1	3	3					0	3	3	0%
	Es liegen keine oder nur unbedeutende Mängel vor, welche im Zuge der laufenden Instandhaltung beseitigt werden können.	2	6	3					6	3	3	30%
	Es liegen Mängel vor, welche größere Reparaturen erforderlich machen oder der allgemeine Zustand der Anlage ist so einzuschätzen, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren größere Erneuerungen anstehen	3	8	3					8	3	5	40%
	Es liegen erhebliche Mängel vor, die z. B. eine Erneuerung von Sportböden, der Sanierung von Nebenräumen, möglichst zeitnah erfordern.	4	2						2		2	10%
	Die Sportstätte ist unbrauchbar	5	1						1		1	5%

Übersicht Sande

Zusammenfassung Sande in absoluten Zahlen



Zusammenfassung Sande in %

