Sitzungsvorlage Nr. 137/2008

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Schulausschuss	25.09.2008	öffentlich
Verwaltungsausschuss	02.10.2008	nicht öffentlich

Betreff:

Erneuerung der Brauchwasseranlagen in der Grundschule Sande

Sachverhalt:

In den neunziger Jahren wurden zwei Brauchwasseranlagen im Bereich der Grundschule Sande eingebaut. Damit konnte erreicht werden, dass das Dachflächenwasser vom Mittelbau und vom Altbau für die dort vorhandenen Toilettenanlagen genutzt werden konnte (entsprechende Anlagen sind auch im Jugendzentrum und im Bürgerhaus vorhanden).

Diese Anlagen sind allerdings mittlerweile defekt und außer Betrieb. Sie waren auch immer sehr störanfällig, was u. a. auf nicht ausreichend dimensionierte Rohranlagen zurückzuführen war.

Eine detaillierte Untersuchung mit einem örtlichen Fachbetrieb hat ergeben, dass eine Erneuerung der Anlagen eine Investitionssumme von rd. 27.000,00 € bedeutet. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, im Rahmen der Haushaltsberatung hierüber zu beraten.

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, für das Haushaltsjahr 2009 eine Erneuerung der defekten Brauchwasseranlagen im Bereich der Grundschule Sande mit einer Investitionssumme von rd. 27.000,00 € vorzusehen.

Oltmann

Wesselmann

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthaltungen